



Steckbrief

# Kläranlage Sulzdorf a.d. Lederhecke OT Sternberg



## Daten der Kläranlage

Kriterium	Daten
Ausbaugröße	140 EW
Anlagensystem	Abwasserteichanlage – unbelüftet
Gewässer	Heilbruchgraben
FWK	2_F183
Größenklasse	1

## Angeschlossene Ortsteile

Stadt/Markt/ Gemeinde	Ortsteil
Sulzdorf a.d. Lederhecke	Sternberg